

Gemeinde Südbrookmerland  
Westvictorburer Straße 2  
26624 Südbrookmerland

Bearbeitet von  
Matthias Pollmann

E-Mail  
matthias.pollmann@nlwkn.niedersachsen.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
12375-CBI

Mein Zeichen (Bitte bei Antwort angeben)  
A3-21101-1150  
Südbrookmerland 38. Änd.  
FNP Feuerwehr Münkeboe

Telefon 04941/  
176-145

Aurich  
02.10.2024

**Bauleitplanung:** in der Gemeinde Südbrookmerland  
**38. Änderung des Flächennutzungsplans „Feuerwehr Münkeboe“  
im Ortsteil Münkeboe**  
**Hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches**

**Stellungnahme des Gewässerkundlichen Landesdienstes (GLD)**

gemäß § 29(3) NWG (RdErl. d. MU v. 06.03.2018 – 23-62018 -, Nds. MBl. Nr. 10/2018):

*Sehr geehrte Damen und Herren,*

gegen die oben genannte Planung bestehen keine Bedenken, da wesentliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt nicht erwartet werden, wenn folgende Punkte beachtet werden:

- In den weiteren Planungen ist ein Oberflächenentwässerungskonzept zu erstellen. Eine ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist zu gewährleisten. Faktoren wie Klimawandel und Starkregenereignisse sind bei der Konzeption zu berücksichtigen.
- Neben der Oberflächenentwässerung ist auch eine ordnungsgemäße Abführung des Schmutzwassers zu gewährleisten.
- In der Begründung zum Bebauungsplan sind Aussagen zur Löschwasserversorgung zu treffen.

**Stellungnahme als TÖB:**

Anlagen und Gewässer des NLWKN (Bst. Aurich) im GB I (Landeseigene Gewässer) und GBIII (GLD) sind durch die Planungen nicht nachteilig betroffen.

Mit freundlichen Grüßen



Pollmann